

Information zum Trinkwasser 2018

Versorgte Einwohner 2934

Hygienische Beurteilung Von den 20 untersuchten Proben überschritt 2 Probe den Toleranzwert und waren im Wert vermindert. Die notwendigen Sofortmassnahmen wurden eingeleitet und umgesetzt.

Chemische Beurteilung

Gesamthärte der Falknisquellen	13.3 °fH (weich)
Gesamthärte der Hofquellen	24.7 °fH (mittelhart)
Gesamthärte des Grundwassers	38.8 °fH (hart)

Die Wasserhärte kann bis ca. 39.0 °fH erreichen

Beachten Sie bitte die entsprechende Waschmitteldosierung.

Nitratgehalt der Falknisquellen	2.08 mg pro Liter
Nitratgehalt der Hofquellen	3.87 mg pro Liter
Nitratgehalt des Grundwassers	12.70 mg pro Liter

Der Toleranzwert liegt bei 40 mg pro Liter Trinkwasser. Das Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforderungen gemäss der Lebensmittelgesetzgebung.

Herkunft des Wassers

Quellwasser gefiltert	82.7 %
Quellwasser	10.2 %
Grundwasser	2.1 %
Zugekauftes Trinkwasser behandelt	4.7 %

Weitere Auskünfte

Bauamt Maienfeld
 Andrea Meisser
 Brunnenmeister
 Balatrain 1
 7304 Maienfeld
 Tel. 079 704 99 39