

## Chlorothalonil-Metaboliten im Grundwasser

Die Beprobungen von Chlorothalonil-Metaboliten der aufgeführten Messwerte werden direkt im Grundwasserpumpwerk Bürgerlöser durchgeführt. Über die letzten 4 Jahre lag die Einspeisung von Grundwasser im Schnitt bei 1%. Bei Einspeisung von solch geringen Mengen an Grundwasser ist die Vermischung im Netz mit Quellwasser dermassen gross, dass bei den Abgabeorten an die Konsumenten die Konzentration von Chlorothalonil-Metaboliten nicht mehr nachgewiesen werden kann.

### Messwerte

| Datum      | Messwert in<br>µg/l | Grenzwert in<br>µg/l |
|------------|---------------------|----------------------|
| 12.05.2025 | 0.102               | 0.1                  |
| 15.04.2025 | 0.108               | 0.1                  |
| 06.03.2025 | 0.087               | 0.1                  |
| 06.02.2025 | 0.134               | 0.1                  |
| 09.01.2025 | 0.087               | 0.1                  |
| 09.12.2024 | 0.091               | 0.1                  |
| 11.11.2024 | 0.03                | 0.1                  |
| 15.10.2024 | 0.103               | 0.1                  |
| 16.09.2024 | 0.116               | 0.1                  |
| 05.08.2024 | 0.101               | 0.1                  |
| 02.04.2024 | 0.092               | 0.1                  |
| 18.09.2023 | 0.075               | 0.1                  |
| 15.05.2023 | 0.065               | 0.1                  |
| 18.04.2023 | 0.064               | 0.1                  |
| 13.03.2023 | 0.069               | 0.1                  |
| 20.02.2023 | 0.066               | 0.1                  |
| 16.01.2023 | 0.04                | 0.1                  |
| 12.12.2022 | 0.059               | 0.1                  |
| 07.11.2022 | 0.068               | 0.1                  |
| 17.10.2022 | 0.074               | 0.1                  |
| 16.08.2022 | 0.064               | 0.1                  |
| 13.06.2022 | 0.084               | 0.1                  |
| 09.05.2022 | 0.053               | 0.1                  |
| 11.04.2022 | 0.115               | 0.1                  |
| 15.03.2022 | 0.093               | 0.1                  |
| 07.02.2022 | 0.066               | 0.1                  |
| 17.01.2022 | 0.065               | 0.1                  |
| 21.12.2021 | 0.114               | 0.1                  |
| 15.11.2021 | 0.17                | 0.1                  |
| 15.11.2021 | 0.101               | 0.1                  |
| 18.10.2021 | 0.095               | 0.1                  |
| 13.09.2021 | 0.161               | 0.1                  |
| 16.08.2021 | 0.145               | 0.1                  |
| 19.07.2021 | 0.122               | 0.1                  |
| 15.06.2021 | 0.134               | 0.1                  |
| 17.05.2021 | 0.189               | 0.1                  |
| 12.04.2021 | 0.138               | 0.1                  |
| 15.03.2021 | 0.177               | 0.1                  |
| 10.02.2021 | 0.118               | 0.1                  |
| 18.01.2021 | 0.098               | 0.1                  |
| 14.12.2020 | 0.098               | 0.1                  |
| 16.11.2020 | 0.126               | 0.1                  |
| 19.10.2020 | 0.107               | 0.1                  |
| 14.09.2020 | 0.113               | 0.1                  |
| 11.08.2020 | 0.065               | 0.1                  |
| 20.07.2020 | 0.064               | 0.1                  |
| 29.06.2020 | 0.076               | 0.1                  |
| 06.05.2020 | 0.12                | 0.1                  |